



Marktgemeinde Schlanders Comune di Silandro

Provinz Bozen
Provincia di Bolzano

An alle teilnehmenden Unternehmen
A tutte le imprese partecipanti

Prot.nr.: 2033.....

Datum / Data: 04.04.2011

Ausschreibung der Arbeiten zur ERRICHTUNG
DES KINDERGARTENS SCHLANDERS.

Einheitskode CUP: B89H10001220007
Erkennungskode der Ausschreibung CIG:
1447258B12

**Mitteilung einer Präzisierung und
Richtigstellung.**

Bezugnehmend auf die oben genannte Ausschreibung wird präzisiert, dass die effektiv zu verwendende bzw. vorzusehende Glasstärke jene ist, welche in den Graphischen Unterlagen (Detailpläne usw.) vorgesehen ist.

Die im Leistungsverzeichnis beschriebene Glasstärke 4mm_12mm_4mm_12mm_4mm, ist mit der in Zeichnungen beschriebenen Glasstärke

AUßENSCHIEBE	8	mm	ESG
EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS			-
SCHIEBENZWISCHENRAUM	12	mm	
GASFÜLLUNG - INNENSCHIEBE	6mm	ESG	
EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS-			
SCHIEBENZWISCHENRAUM	12	mm	
GASFÜLLUNG - INNENSCHIEBE	16 mm	(2 x 8	
mm, AUS	2	x TVG)	VSG
VERBUNDSICHERHEITSGLAS			zu ersetzen.

Mit freundlichen Grüßen,

DER GENERALSEKRETÄR / IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Georg Sagmeister

Gara d'appalto per i lavori di COSTRUZIONE
SCUOLA MATERNA SILANDRO.

Codice CUP: B89H10001220007
Codice CIG: 1447258B12

Comunicazione di precisazione e rettifica.

In riferimento alla sopra citata gara d'appalto si precisa, che lo spessore effettivo del vetro da utilizzare per l'offerta è quello indicato nelle piante (vedi particolari).

Il vetro indicato nell' elenco prestazioni di spessore 4mm_12mm_4mm_12mm_4mm è da sostituire con lo spessore del vetro indicato nei disegni di LASTRA ESTERNA 8 mm IN VETRO TEMPRATO – INTERCAPEDINE 12 mm GAS – LASTRA INTERNA 6 mm IN VETRO TEMPRATO – INTERCAPEDINE 12 mm GAS – LASTRA INTERNA 16 mm (2 x 8 mm) IN VETRO STRATIFICATO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI VETRO DI SICUREZZA PRECOMPRESSO.

Distinti saluti,

