



COMUNICAZIONE

Con la presente si risponde alle seguenti domande di una ditta:

1) „Per quanto riguarda il campione alla pos. K-02 relativo al piano di lavoro cucina è obbligatorio che il campione abbia dimensioni di 2850 mm, oppure è possibile fornirlo in una misura „standard“ pari a massimo 2200 mm?“

Il campione alla pos. K-02, da presentare in sede di gara di appalto, può essere di misure standard, anche inferiori alla descrizione del fascicolo di qualità.

In sede di fornitura deve però essere rispettata la misura prescritta dall'aggiudicatario.

2) „Per quanto riguarda il campione alla pos. K-02 – rubinetto clinico - non viene specificato il tipo dello stesso.“

Le caratteristiche del rubinetto sono riportate nell'elenco prezzi-testo esteso; il tipo di rubinetto (marca, modello, altre caratteristiche) fa parte dell'offerta della ditta.

INTEGRAZIONE

La pos. K-02 del fascicolo di qualità, versione italiana, viene integrata come segue:

- n.2 vasche standard (**mm 400 x 500 x 250h**) con vaso spessore 1 mm, dotazione di pilette complete di tubo troppo pieno da 1½", dotate di materiale antirombo esterno;

La pos. K-02 del fascicolo di qualità, versione tedesca, viene integrata come segue:

- mit klinischer Mischbatterie ¾" Schwenkauslauf 360° Durchfluss bei 3 bar mit Strahlregler: 57 Liter / Minute

Distinti saluti



LA DIRETTRICE DELLA I RIPARTIZIONE
DIE DIREKTORIN DER I. ABTEILUNG
- Avv. RA Dr. Daniela Cinque -

MITTEILUNG

Hiermit werden folgende Fragen einer Firma beantwortet:

1) „Hinsichtlich des Musters unter Pos. K-02 betreffend die Tischplatte der Küche ist es Pflicht dass dieses ein Maß von 2850 mm hat oder ist es möglich ein „Standardmaß“ von maximal 2200 mm zu liefern?“

Das im Verlauf des Ausschreibungsverfahrens abzugebende Muster unter Pos. K-02, kann mit „Standardmaßen“, auch kleiner als im Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben, eingereicht werden.

Bei Lieferung muss jedoch das vorgeschriebene Maß vom Zuschlagsempfänger eingehalten werden.

2) „Hinsichtlich des Musters unter Pos. K-02 – klinische Mischbatterie – wird der Typ nicht näher bezeichnet.“

Die Merkmale der Mischbatterie sind im Preisverzeichnis-Langtext angegeben; der Typ derselben (Marke, Modell, andere Merkmale) sind Teil des Angebotes der Firma.

ERGÄNZUNG

Die Pos. K-02 des Faszikels zur Qualitätsbewertung, italienische Version, wird wie folgt ergänzt:

- n.2 vasche standard (**mm 400 x 500 x 250h**) con vaso spessore 1 mm, dotazione di pilette complete di tubo troppo pieno da 1½", dotate di materiale antirombo esterno;

Die Pos. K-02 des Faszikels zur Qualitätsbewertung, deutsche Version, wird wie folgt ergänzt:

- mit klinischer Mischbatterie ¾" Schwenkauslauf 360° Durchfluss bei 3 bar mit Strahlregler: 57 Liter / Minute

Mit freundlichen Grüßen