



**Erweiterung der Grundschule, Bau
Turnhalle und Vereinsräume**

**Wettbewerb für das Baulos 1.2. –
Turnhalle und Vereinsräume –
Hochbauarbeiten**

Erkennungskode CIG: 396914848B

1. MITTEILUNG

ANTWORTEN AUF ANFRAGEN

FRAGE:

Es wird nachgefragt welcher Wert in Bezug auf die im Qualitätsfaszikel enthaltene Pos. 02.09.04.02.a* - Wärmedämmverbundsystem Außenmauern EPS 15cm – effektiv berücksichtigt werden muss, nachdem im Leistungsverzeichnis der Wert der Dichte des EPS mit max. 18 kg/m³ angegeben ist, während im Qualitätsfaszikel ein gleich hoher oder höherer Wert als 18 kg/m³ verlangt wird.

ANTWORT:

Es gilt das Qualitätsfaszikel; der Wert muss gleich groß oder größer als 18kg/m³ sein.

FRAGE:

Sind die Materialien für die Konstruktion des Musters wie unter Punkt 2.2 des Faszikels beschrieben bindend (Decke in Holz und Mauern in Ziegel) oder können diese abgeändert werden (z.B. Decke und Mauer in Holzkonstruktion)?

ANTWORT:

Das Muster muss wie im Qualitätsfaszikel beschrieben ausgeführt werden; einzige Möglichkeit zur Änderung ist die Ersetzung der Betondecke mit einer Decke in Holz wie beschrieben (diese Lösung wird vorgeschlagen). Andere Änderungen sind nicht zulässig

FRAGE:

Im Qualitätsfaszikel Seite 6 unter Punkt 2.2 ist die Beschreibung des Musters angegeben. Hier ist nicht eindeutig ersichtlich um welche Bodenbeläge es sich handelt.

ANTWORT:

Es soll der Bodenbelag der Positionsnummer 06.03.03.04.a dargestellt werden.

DER BÜRGERMEISTER

ANDREAS PEER

**Ampliamento scuola elementare,
costruzione palestra e locali per
associazioni**

**Gara per l'affidamento del lotto 1.2. –
palestra e locali per associazioni –
lavori edili e affini**

Codice CIG: 396914848B

1° COMUNICAZIONE

RISPOSTE A QUESITI

DOMANDA:

Si chiede quale sia il valore corretto da prendere in considerazione in merito alla pos. 02.09.04.02.a* - Sistema isolamento termico murature esterne EPS 15cm -, facente parte del fascicolo qualità, in quanto nel computo descrittivo viene indicato il valore densità dell'EPS max. 18kg/m³, mentre nel fascicolo qualità si chiede un valore superiore o uguale a 18kg/m³.

RISPOSTA:

Vale il fascicolo qualità; il valore deve essere superiore o uguale a 18kg/m³.

DOMANDA:

E' vincolante il materiale per la costruzione del campione come descritto al punto 2.2 del fascicolo (solaio in legno e muro in laterizio) o può essere modificato (p.es. solaio e muro in legno)?

RISPOSTA:

Il campione deve essere eseguito come descritto nel fascicolo qualità; l'unica possibilità di modifica è la sostituzione del solaio in cemento armato con uno di legno come descritto (questa soluzione viene proposta). Non sono ammesse altre modifiche.

DOMANDA:

Nella pagina 6, punto 2.2, del fascicolo qualità è descritto il campione. Non è chiaro di quale tipo di pavimento di tratta.

RISPOSTA:

Dovrà essere eseguito il pavimento di cui alla posizione 06.03.03.04a.

IL SINDACO

