

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe****Procedura aperta
con modalità telematica**

AOV/SUA L 001/2017

"WOBI Bruneck" / "IPES Brunico"

CIG: 6886582B3C

Chiarimenti e rettifiche - Klarstellungen und Richtigstellungen

Nr. 4)	
09.02.2017	
<p>Riferimento: punto 4) dei "Chiarimenti e Rettifiche" inviato in data 03.02.2017.</p> <p>DOMANDA: Il sottocriterio 4.03 individua l'elaborato di riferimento di valutazione nell' art. 02.04.05.10.b "profilato in PVC per giunti dilatazione" specificando i disegni di riferimento (per la tavola A19 anche i precisi dettagli in analisi). Nella lettera "chiarimenti e rettifiche in data 03/02/2017" al punto 4) vengono integrati altri dettagli in analisi che però non sono inerenti a giunti di dilatazione ma a giunti di ripresa (cosa diversa: art. 02.04.05.10.a) Per la tavola A-13 viene indicato che saranno valutati i dettagli 13_8, 13_17, 13-18 (tutti giunti di ripresa) e non sono citati i dettagli 13_14 e 13_29 unici rappresentati giunti di dilatazione come invece da articolo di lavorazione in valutazione .</p> <p>Prego dare ulteriori indicazioni per chiarire il vero argomento di valutazione , anche in merito alla citata tavola in analisi A-16 che non illustra giunti di dilatazione ma giunti di ripresa.</p>	<p>Betreff: Punkt 4) der "Klarstellungen und Richtigstellungen" am 03.02.2017 versendet</p> <p>FRAGE: Das Subkriterium 4.03 definiert die zu bewertende auszuarbeitende Planunterlage das "PVC-Profil für Dehnfugen" (Position 02.04.05.10.b), unter Nennung der Bezugszeichnungen (für Plan A19 auch Nennung der zu analysierenden Details).</p> <p>Im Schreiben "Abklärungen und Richtigstellungen vom 03/02/2017" werden unter Punkt 4) weitere zu analysierende Details genannt, welche sich allerdings nicht auf Bewegungsfugen beziehen, sondern auf Anschlussfugen (welches ein anderes Argument ist: Art. 02.04.05.10.a).</p> <p>Für Plan A-13 wird angegeben, dass die Details 13_8, 13_17, 13_18 (alle Anschlussfugen) bewertet werden und die Details 13_14 und 13_29 - welche als einzige Zeichnungen die ursprünglich genannten Bewegungsfugen beinhalten - werden hier allerdings nicht genannt.</p> <p>Zur besseren Abschätzung der zu bewertenden Elemente wird um vertiefende Angaben gebeten, insbesondere im</p>



<p><u>RISPOSTA:</u> Si conferma che saranno valutati esclusivamente i dettagli citati (19_5-6-7-8-9-18; 13_8-17-18-30; sezione BB in tav. A-16) in riferimento ad eventuali proposte di miglioramento dei giunti di dilatazione e dei giunti di ripresa fondazioni/muro.</p> <p><i>Cordiali saluti La stazione appaltante</i></p>	<p>Hinblick auf den bereits zitierten Plan A-16, welcher Anschlussfugen - und nicht Dehnungsfugen - darstellt.</p> <p><u>ANTWORT:</u> Es wird bestätigt, dass ausschließlich die beschriebenen Details (19_5-6-7-8-9-18; 13_8-17-18-30; Schnitt BB in Zeichnung A-16) bewertet werden, und zwar im Bezug auf eventuelle Verbesserungsvorschläge bezüglich Bewegungsfugen und Anschlußfugen zwischen Fundamente und Mauern.</p> <p><i>Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle</i></p>
---	--