

PROCEDURA APERTA:

Realizzazione di un fabbricato a due piani per loculi per feretri e ossarietti – Via Maso della Pieve - P.F. 1589/1 – C.C. Dodiciville.

OFFENES VERFAHREN:

Bau eines zweistöckigen Gebäudes für Nischen für Särge und Beinhäuser – Pfarrhofstrasse - G.P. 1589/1 – K.G. Zwölfmalgreien.

**CHIARIMENTI
DI INTERESSE GENERALE**

**ERKLÄRUNGEN
ALLGEMEINER ART**

Domanda n. 1:

In riferimento alla gara in oggetto, si richiede se: nel caso l'impresa intenda realizzare le cornici con getto unico monolite, è possibile non avere gli "spigoli vivi" tra la parete verticale e orizzontale, ottenendo così un campione composto da soli spigoli smussati?

Risposta n. 1:

Sicuramente; con monolitico si intende proprio che non vi sia più prevista nessuna fuga di esecuzione, che altrimenti sarebbe stata necessaria.

Frage Nr. 1:

Kann im Fall, daß das Unternehmen die Rahmen in einem einzigen monolithischen Guß herstellt, auf die scharfen Kanten zwischen der vertikalen und horizontalen Wand verzichtet werden, damit das Probestück somit nur gefaste Kanten aufweist?

Antwort Nr. 1:

Sicher; mit einer monolithischen Bauweise wird bezweckt dass keine Arbeitsfugen mehr sichtbar sind die ansonsten notwendig gewesen wären.