

Frage 20 / Domanda 20

Punkt 2.7.2.b und 2.7.2.c der Bewertungskriterien: müssen die Referenzbauten innerhalb der letzten 10 Jahre begonnen wie auch abgeschlossen worden sein, oder genügt auch der Beginn der Arbeiten?

Punti 2.7.2.b r 2.7.2.c die criteri di valutazione: le costruzioni di referenza devono essere stati iniziati negli ultimi 10 anni e devono essere stati conclusi, o è sufficiente la consegna dei lavori

Antwort 20 / Risposta 20

Die Referenzenbauwerke müssen im Zeitraum der letzten 10 Jahre vor dem Datum der Veröffentlichung der Ausschreibung abgeschlossen worden sein. Hierfür zählt das Fertigstellungsprotokoll.

Le opere di referenza devono essere state ultimate nei 10 anni antecedenti la pubblicazione della gara. A tale scopo fa riferimento il verbale di ultimazione lavori.

Frage 21 / Domanda 21

Betonklasse Decke Saal mit Bühne: im Plan S.PE.440.9BM wird die Festigkeitsklasse der Decke mit C30/37 XC1 angegeben. Im Plan S.PE.440.17.BM hingegen wird eine Festigkeitsklasse von C32/40 XC1 vorgesehen. Welche Klasse ist anzubieten?

Classe del cemento del solaio sopra il palco: Nella tavola S.PE.440.9BM è indicata come classe del calcestruzzo C30/37 XC1. Nella tavola S.PE.440.17.BM è indicata quale classe C32/40 XC1. Quale classe è da prevedere in offerta?

Antwort 20 / Risposta 20

Die Fertigkeitklasse muss C32/40 XC1 sein.
Die Unterlagen S.PE.440.8.BM e S.PE.440.9.BM wurden angepasst.

Il calcestruzzo dovrà essere classe C32/40 XC1.
I documenti S.PE.440.8.BM e S.PE.440.9.BM sono stati aggiornati.

In Folge sind die Unterlagen welche richtiggestellt wurden und in der Dropbox, welche die Unterlagen beinhaltet, hochgeladen wurden, aufgelistet:

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti aggiornati e caricati in apposita cartella nel Dropbox:

- S.PE.440.8.BM;
- S.PE.440.9.BM;

Es wird festgehalten, dass die ursprünglichen Unterlagen zur Vollständigkeit in der Dropbox erhalten bleiben, jedoch von den richtiggestellten Unterlagen vollständig ersetzt werden.

Di ravvisa che i documenti originari saranno mantenuti per completezza nel Dropbox, ma che risultano completamente sostituiti dagli elaborati aggiornati.
