

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge

EVS A – Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
Forniture

SUA L – Stazione Unica Appaltante Lavori

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta
con modalità telematica**

**AOV/SUA L 005/2019 -
MILITÄRWOHNUNGEN IN DER RESCHENSTRASSE / RESIDENZE MILITARI VIA RESIA**

CIG: 7825730CAE

RICHTIGSTELLUNG - RETTIFICA

Nr. 1	
07/04/2019	
<p>FRAGE: Bezüglich des geforderten Musters des Balkons, „muss die Brüstung (bezugnehmend auf den Plan „A27 – Bemusterung“ – Schnitt 2-2) in einem Abstand von 1 cm von der Decke oder auf der gleichen Höhe montiert werden (wie in der Axonometrie auf demselben Plan dargestellt)?“</p> <p>ANTWORT: Die Brüstung muss in einem Abstand von 1 cm von der Decke (sowie im Schnitt 2-2 dargestellt) und nicht auf der gleichen Höhe, wie in der Axonometrie dargestellt, montiert werden.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen.</p>	<p>QUESITO: In merito al campione di balcone richiesto “ il parapetto (con riferimento alla Tavola "A27-Campionatura" - Sezione 2-2) deve essere montato ad 1 cm di differenza dal solaio, oppure alla stessa altezza (come rappresentato nell'assonometria presente nella stessa tavola) ? ”</p> <p>RISPOSTA: Il parapetto deve essere montato ad 1 cm di differenza dal solaio (come rappresentato in Sezione 2-2) e non alla stessa altezza come rappresentato nell'assonometria.</p> <p>Cordiali saluti.</p>