

“NOI TECHPARK – BRUNECK / BRUNICO
LOS BAUMEISTER / LOTTO LAVORI EDILI
CIG: 8162962158

Chiarimenti e rettifiche - Klarstellungen und Richtigstellungen

Domanda:

Criterio di valutazione 05 Voce campione a mano "05.01.02.03a* Piastrelle per pavimenti in sistema modulare": Nel testo esteso, lo spessore delle piastrelle è indicato come "min. 9 mm". Poiché nessun produttore di tali "sistemi di piastrelle modulari" produce piastrelle dello spessore richiesto, chiediamo la conferma che il criterio minimo per lo spessore delle piastrelle sia ridotto a "min. 6 mm".

Risposta:

Si conferma che il criterio minimo per lo spessore delle piastrelle è ridotto a 6mm

Domanda:

Documenti di progettazione architettonica: nelle "Capitolato speciale d'appalto - Parte II", nell'Allegato 1 sono elencati i documenti che fanno parte del contratto. In questo elenco, sotto "AFP.2 sezioni tipo" (dalla sezione AFP.250 alla sezione AFP.253), sono elencati i documenti di progetto che mancano però nei dati pubblicati. Vi chiediamo pertanto di inviarci i documenti mancanti.

Risposta:

Documenti mancanti vedasi allegato

Frage:

Bewertungskriterium 05 Handmuster Pos. „05.01.02.03a* Modulares Fliesensystem Bodenplatten“: Im Langtext wird die Stärke der Fliesen mit „min. 9 mm“ angegeben. Da kein Hersteller solcher „modularer Fliesensysteme“ Fliesen in der geforderten Stärke produziert, bitten wir um Bestätigung, dass das Mindestkriterium bzgl. Stärke der Fliesen auf „min. 6mm“ reduziert wird.

Antwort:

Es wird bestätigt, dass das Mindestkriterium bezüglich Stärke der Fliesen auf min 6mm reduziert wird.

Frage:

Planunterlagen Architektur: In den „Besonderen Vertragsbedingungen - Teil II“ sind unter Anlage 1 jene Unterlagen aufgelistet, welche Bestandteil des Vertrages sind. In dieser Auflistung sind unter „AFP.2 Systemschnitte“ (von Plan AFP.250 bis Plan AFP.253) Planunterlagen angeführt, welche jedoch in den erhaltenen Unterlagen fehlen. Wir bitten deshalb um Übermittlung der fehlenden Unterlagen.

Antwort:

Fehlende Unterlagen siehe Anlage