

Codice GARA: "SUA 028/2015 Istituto comprensivo/Schulsprengel, Lana II"

Codice CIG: 6385387C09

Codice CUP: F13B10000230003

Chiarimento tecnico 02 – Technische Klarstellung 02

20/10/2015

Frage / Domanda	Antwort / Risposta
5) Bezüglich Kriterium 02.02, offenes Oberlichtfenster. Das Leistungsverzeichnis beschreibt ein System mit Öffnung nach außen (A2), während im Plan B-02 ein Kippfenster nach innen dargestellt ist. Frage: welche Öffnungsrichtung ist vorzusehen? Rif. criterio 02.02, sopravolte apribile. Il capitolo descrive un sistema apribile a sporgere verso l'esterno (A2) mentre il disegno B-02 riporta un'apertura verso l'interno a Vasistas con profili a vista. Si chiede quale tipo di apertura deve essere prevista.	Das Oberlichtfenster soll nach außen öffnen. Die Zeichnung B-02 ist nicht korrekt. Siehe die Ausführungszeichnungen A-10.2 und A-10.3. Il sopravolto apribile deve aprire verso l'esterno. Il disegno B-02 non è corretto. Si vedano i disegni del progetto esecutivo A-10.2 e A-10.3.
6) Bezüglich Kriterium 2.7.4, Muster. Frage: soll das Fenster beim Muster offenbar oder als Fixfenster realisiert werden? Rif. criterio 2.7.4, campionatura. Si richiede se la finestra del campione deve essere realizzata con la possibilità di poterla aprire o se deve essere realizzata fissa.	Das Fenster des Musters soll als offenes Fenster realisiert werden. La finestra del campione deve essere realizzata con la possibilità di poterla aprire.

Chiarimento tecnico 01 – Technische Klarstellung 01

13/10/2015

Frage / Domanda	Antwort / Risposta
1) (Sinngemäß): bezüglich "02 Qualität"-02.01 - 02.03 bitten wir um Bestätigung, dass mit Qualität der Materialien die energietechnischen Werte gemeint sind. In riferimento a „02 Qualità – 02.01-02.03, chiediamo conferma, che con qualità dei materiali sono intesi i valori tecnico-energetici.	Ja, es betrifft die energietechnischen Werte und nicht Abmessungen, Glasstärken oder dergleichen. Si, sono intesi i valori tecnico-energetici e non le misure, gli spessori dei vetri o valori simili.
2) (Sinngemäß): Wettbewerbsbedingungen 2.7.1 Qualität-Kriterium2: bei den Unterkriterien 02.01 und 02.02 werden auch die Datenblätter der Materialien verlangt. Wir bitten um Bestätigung dass für Kriterium 2-Qualität keine technischen Datenblätter abzugeben sind, da gemäß Kriterien die "Qualität der Materialien ja nicht bewertet wird". Clausole di gara 2.7.1. Qualità criterio 2: nei sottocriteri 02.01 e 02.02 viene richiesta la consegna delle schede tecniche. Chiediamo conferma, che non vi è bisogno di consegnare le schede tecniche dei materiali, visto che secondo i criteri "la qualità dei materiali non viene valutata".	Ja, die Datenblätter können entfallen. Es genügt, wenn in den Zeichnungen das vorgesehene Produkt angegeben wird Si le schede tecniche possono essere tralasciate. È sufficiente indicare nei disegni il prodotto previsto.
3) (Sinngemäß): Musterplan B-0.3: a) Wir bitten um Bestätigung, dass für den Musterbau auch	a) Ja, beim Muster können auch Alternativmaterialien

<p>Alternativmaterialien zulässig sind.</p> <p>b) Weiters bitten wir auch um Bestätigung, dass die wesentlichen energietechnischen Werte der Ausschreibungstexte/Details einzuhalten sind, während z.B. Angaben betreffend Abmessungen, Glasstärken usw. als Richtwerte zu verstehen sind.</p> <p>Disegno campione B-0.3:</p> <p>a) Chiediamo conferma, che per la realizzazione del campione possono essere usati materiali alternativi.</p> <p>b) Inoltre chiediamo anche conferma, che i sostanziali valori tecnico energetici del capitolato/dettagli sono da rispettare, mentre le indicazioni riferite a misure, spessori dei vetri etc. sono da considerarsi valori indicativi.</p>	<p>eingesetzt werden. Auf jeden Fall müssen in der Ausführung die Materialien gemäß Ausschreibung / Detailzeichnungen vom Bauleiter freigegeben werden.</p> <p>b) Ja, es betrifft die energietechnischen Werte und nicht Abmessungen, Glasstärken und dergleichen.</p> <p>a) Si, per il campione possono essere usati anche materiali alternativi. In ogni caso in fase di esecuzione i materiali devono essere approvati dal direttore lavori secondo capitolato / disegni di dettaglio.</p> <p>b) Si, riguardano i valori tecnico-energetici e non misure, spessori dei vetri o simili.</p>
<p>4) Der Plan B-0.3 - Basis für Muster - entspricht in seiner Detailausbildung nicht den Ausführungsplänen A-19.1, A-9.1, A-9.2 und A-9.3.</p> <p>Wir bitten um entsprechenden Bestätigung, dass das Muster laut den detaillierten Ausführungsplänen (A-19.1, A-9.1, A-9.2 und A-9.3) ausgeführt werden muss.</p> <p>La tavola B-0.3 – Indicazione per il campione – non corrisponde nella rappresentazione in dettaglio ai disegni esecutivi A-19.1, A-9.1, A-9.2 e A-9.3.</p> <p>Chiediamo conferma che il campione dev'essere eseguito secondo i disegni esecutivi di dettaglio (A-19.1, A-9.1, A-9.2 e A-9.3).</p>	<p>Die Musterzeichnung B-0.3 ist schematisch. Das Muster muss laut den detaillierten Ausführungsplänen ausgeführt werden. Den Plan A-19.1 gibt es nicht.</p> <p>La tavola B-0.3 per il campione è schematica. Il campione dev'essere eseguito secondo i disegni esecutivi dettagliati.</p> <p>La tavola A-19.1 non esiste.</p>