

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge

EVS A- Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
Forniture

SUA L – Stazione Unica Appaltante Lavori

Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe

Procedura aperta con modalità telematica

AOV/SUA L 008/2016
“EU-PROJECT SINFONIA “

MITTEILUNG Nr. 5

COMUNICAZIONE n. 5

Frage 1:

Pos.“ 13.22.40.10* Fassadenkollektor“: Besteht die Möglichkeit die Breite der einzelnen Unterteilungen des Kollektors zu verändern? Ist es möglich, zwischen den horizontalen Kollektorfugen mechanische Sicherungsprofile vorzusehen?

Antwort:

Die Breite der einzelnen Unterteilungen darf nicht verändert werden. Mechanische Sicherungsprofile können vorgesehen werden. Die sichtbare Oberfläche muss auf jeden Fall eben sein, damit sich auf der Fassade kein Schmutz ansammeln kann.

Frage 2:

Hinsichtlich der geforderten CAR-Versicherung bitten wir um Mitteilung, welcher Betrag für Bestandbauwerke versichert werden muss.

Antwort:

Im Sinne des Art. 125, Abs. 5, DPR Nr. 207/2010 muss die "CAR"-Versicherungspolizze, außer der zivilrechtlichen Haftung gegenüber Dritten, folgende Versicherungen vorsehen:

1. Schäden an Bauwerken, die Gegenstand der Arbeiten sind, unabhängig wodurch bedingt, einschließlich der Handlung Dritter und der Schäden durch höhere Gewalt; die Versicherungssumme muss, bei Beginn der Arbeiten, dem Vertragsbetrag entsprechen, so wie

Quesito 1:

Pos.“ 13.22.40.10* pannello solare per facciata. Esiste la possibilità di modificare la larghezza delle singole suddivisioni dei pannelli solari? È possibile prevedere profili meccanici di fissaggio (sicurezza) tra le fughe orizzontali dei pannelli?

Risposta:

La larghezza delle singole suddivisioni dei pannelli solari non può essere modificata. Possono essere previsti profili meccanici di sicurezza. In ogni caso deve essere garantita la planarità della superficie in vista, anche per evitare possibili punti di accumulo di sporcizia in facciata.

Quesito 2:

Per quanto riguarda la prevista polizza CAR, chiediamo di comunicarci l'importo per opere preesistenti da assicurare.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, la polizza assicurativa "CAR" dovrà prevedere, oltre alla responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT), l'assicurazione di:

1. danni subiti dalle opere oggetto dei lavori, da qualsiasi causa determinati, compresa l'azione di terzi e i danni di forza maggiore; la somma assicurata deve corrispondere, all'inizio dei lavori, all'importo contrattuale così come stabilito nel contratto d'appalto e con le medesime modalità di adeguamento e

er im Werkvertrag festgesetzt ist, mit den vorgesehenen Modalitäten für Anpassungen und Änderungen;

2. Schäden an bestehenden Anlagen und Bauwerken, mit einem Höchstbetrag von € 1.910.700,00 (entspricht 10 % der Baukosten des bestehenden Gebäudes in Höhe von € 19.107.000,00);

3. Abbruch und Räumungskosten mit einem Höchstbetrag von 2 % des Vertragsbetrages.

Frage 3:

In Bezug auf die vorliegende Ausschreibung, nach gründlicher Prüfung der unterschiedlichen und komplexen Aspekte für die Realisierung der geforderten Arbeiten, mit besonderem Augenmerk auf jene Arbeiten, die für die Bewohner des Gebäudes eine Belastung darstellen und sich gleichwohl auf die Baukosten sowie den Ablauf der Arbeiten auswirken, besteht die Notwendigkeit, weitere geeignete und vertiefte Untersuchungen durchzuführen. Das Unternehmen FRAGT aus den o.g. Gründen AN, ob der Abgabetermin der Angebote um 30 Tage verschoben werden kann.

Antwort:

- In Anbetracht der Tatsache, dass die gesetzlich vorgesehenen Zeiträume für die Vorlage der Angebote eingehalten wurden;
- keine wesentlichen Änderungen an der Wettbewerbsdokumentation vorgenommen wurden;
- für die Anfrage um Terminverlängerung nur allgemeine Gründe vorgebracht wurden; erscheint eine Terminverlängerung nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

Die Verfahrensverantwortliche

variazione previste;

2. danni causati ad impianti e ad opere preesistenti con un massimale di € 1.910.700,00 (massimale pari al 10% del costo di costruzione delle opere preesistenti ammontante a € 19.107.000,00);

3. spese di demolizione e sgombero con un massimale al 2% dell'importo contrattuale.

Quesito 3:

Con riferimento all'appalto in oggetto, dopo attento globale esame delle varie e complesse tematiche da affrontare per la realizzazione delle opere richieste, con particolare richiamo a quelle connesse alla cantierizzazione di lavori fortemente interferenti con gli utenti della struttura, ed altrettanto interferenti sia con l'economicità dell'intervento sia con le tempistiche ad esso collegate, vista la necessità di adeguati ed approfonditi ulteriori esami, la
Scrivente
Impresa
CHIEDE
che venga concessa una proroga del termine per la presentazione delle offerte pari a 30 giorni.

Risposta:

- Considerato che sono stati rispettati i termini di legge per la presentazione delle offerte;
- considerato che non sono state apportate modifiche sostanziali alla documentazione di gara;
- considerati inoltre i motivi generici per i quali viene richiesta la proroga; non si ritiene necessario concedere la proroga richiesta.

Distinti saluti

La Responsabile Unico del Procedimento