

**Kode der Ausschreibung****AOV/SUA-SF 030/2016****Erkennungskode CIG:****Los 1: 6732583F3C****Los 2: 6732595925****Los 3: 6732599C71****Los 4: 6732617B4C****Los 5: 6732623043****Los 6: 6732629535****Los 7: 6732639D73****Einheitskode CUP:****B42E06000210003****Erläuterungsanfrage Nr. 39****Frage Nr. 39**

Betrifft Los 4

Im Langtext für die Leuchte 26 steht:

- 85W LED, Farbtemperatur CCT 3000 K,  
4000 K, CRI>80

Welche Farbtemperatur soll nun beim  
Muster, bzw. später bei der Lieferung  
verwendet werden? 3000°K oder 4000°K?

**Antwort Nr. 39**

Das Muster und die spätere Lieferung  
müssen mit 4.000°K geliefert werden.

**Codice gara****AOV/SUA-SF 030/2016****Codice CIG:****lotto 1: 6732583F3C****lotto 2: 6732595925****lotto 3: 6732599C71****lotto 4: 6732617B4C****lotto 5: 6732623043****lotto 6: 6732629535****lotto 7: 6732639D73****Codice CUP:****B42E06000210003****Chiarimento n. 39****Domanda n. 39**

riguarda il lotto 4

nel TE per la lampada 26 c'è scritto:

- 85W LED, Color temperature CCT 3000  
K, 4000 K , CRI>80

Quale temperatura deve essere fornita  
con il campione e successivamente nella  
fornitura? 3000°K oppure 4000°K?

**Risposta n. 39**

Per il campione e la successiva fornitura  
devono essere forniti con 4.000°K.