



**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta
con modalità telematica**

**AOV/SUA L 06/2021 - NOI TECHPARK_LOS FASSADEN / NOI TECHPARK_LOTTO
FACCIAE**

CIG: 8684180C08

Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen - Chiarimenti, rettifiche, integrazioni

Klarstellung Nr. 5	Chiarimento n. 5
19.07.2021	
<p>FRAGE: Nach eingehender Recherche bei verschiedensten Gitterrostherstellern ist der in POS. 03.02.02.01.e* ausgedescribte Vollrost mit Rutschhemmung R12 nicht zu erreichen. Es gibt Pressroste mit R12. Vollroste erreichen eine maximale Rutschhemmung von R11. Soll nun ein Pressrost mit Rutschhemmung R12 oder ein Vollrost mit Rutschhemmung R11 eingebaut werden?</p> <p>ANTWORT: Ist es möglich, den Schlupfkoeffizienten von R12 auf R11 zu reduzieren</p>	<p>QUESITO: Dopo approfondite ricerche con vari produttori di griglie, la griglia completa con resistenza allo scorrimento R12 specificata in POS. 03.02.02.01.e* non può essere ottenuta. Sono disponibili griglie pressate con R12. Le griglie solide raggiungono una resistenza allo scivolamento massima di R11. Si deve installare una griglia pressata con resistenza allo scivolamento R12 o una griglia piena con resistenza allo scivolamento R11?</p> <p>RISPOSTA: E' possibile ridurre il coefficiente di scivolamento da R12 a R11</p>

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle La Stazione Appaltante

Distinti saluti
La Stazione Appaltante